



Javno podjetje Prlekija d.o.o.

Babinska cesta 2A
Tel.: 02/58 58 240
E: info@jp-prlekija.si

9240 Ljutomer
Fax: 02/58 58 248
I: www.jp-prlekija.si

Številka: IDP-/2016 - 1032
Datum: 15.12.2016

OBČINA KRIŽEVCI
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 11
9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

OBČINA KRIŽEVCI			
Priloga:	Številka:	Datum:	Priloga:
		19.12.2016	
Org. en.	Številka	Red.	Priloga
Križevci	4771/2016		
Lidije			

Zadeva: **Odgovor na svetniško vprašanje**

Spoštovani,

Posredujemo vam pisni odgovor na vprašanje občinskega svetnika g. Antona Lovrenčiča, ki sprašuje, zakaj je prišlo do enormnega povišanja cen komunalnih storitev in zakaj so morali posamezni uporabniki, ki imajo večje premere vodomerov plačevati več, pri čemer jih izvajalec javne službe ni opozoril oz. jim ni zamenjal vodomerov z vodomeri, ki imajo manjše premere (v vprašanju so omenjeni zamenjani dotrajani ustrežni vodomeri).

S 1.7.2015 so bile uveljavljene nove cene komunalnih storitev, ki so oblikovane po predpisani metodologiji, ki jo določa veljavna uredba (Uredba MEDO).

Cene omrežnine so za posamezno javno službo določene za osnovni priključek na javni vodovod (DN13-15 in DN20, oz. pol cola in tri četrt cola), za večje premere priključkov so cene višje in se izračunajo z upoštevanjem faktorjev iz Uredbe MEDO (za priključek DN25, se uporablja faktor 3, kar pomeni trikratnik osnovne cene omrežnine za vse storitve javne službe).

Osnova za obračun omrežnine na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode, je prav tako določena s premerom vodovodnega priključka, saj je porabljeno količino vode potrebno odvajati in očistiti – tako so uveljavljene nove cene povzročile znatnejše povišanje mesečnih stroškov komunalnih storitev zlasti v primerih uporabnikov, ki imajo večje premere vodovodnih priključkov in so hkrati tudi uporabniki storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Izvajalec javne službe je dolžan v skladu s predpisi s področja meroslovja, vsakih pet let izvršiti zamenjavo obstoječega obračunskega vodomera z ustreznim novim ali umerjenim obračunskim vodomero enake dimenzije, pri tem pa izvajalec javne službe ne more presojati tega, ali posamezni uporabnik potrebuje večji ali manjši obračunski vodomera. Spremembo velikosti obračunskega vodomera lahko izvajalec javne službe kot upravljavec javnega vodovoda izvrši na stroške uporabnika samo na podlagi ustrezne vloge oziroma zahteve posameznega uporabnika, pri tem pa kot odbitek pri stroških spremembe priključka, upošteva zbrana sredstva števnine in vzdrževalnine posameznega uporabnika v času od zadnje zamenjave vodomera.

Z neustreznimi vodomeri, ki so bili zamenjani, ni mogoče niti fizično, niti finančno nadomestiti »ustreznih« vodomerov, kot je to navedeno v vprašanju.

S spoštovanjem!

Maja Vogrinec
tehnolog na področju oskrbe s pitno vodo



Javno podjetje
Prlekija d.o.o.

2

Demarin Kurboš
direktor